SERIE AG y GA
Cajas de repuesto



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las cajas de repuesto de AG Fire Sprinkler para rociadores de la Serie AG y GA están diseñadas para alojar rociadores de repuesto y una llave de instalación. Están hechas a base de chapa de acero, esta caja compacta viene acabada en un atractivo esmalte rojo y preparada para alojar 12 rociadores de 1/2" o 3/4" NPT.

DATOS TÉCNICOS

Número de rociadores a alojar	12 rociadores
Diámetro de rosca que pueden alojar	½” NPT ¾” NPT
Dimensiones de la caja	Alto: 5” (132 mm) Largo: 14” (361 mm) Profundidad: 4” (104 mm)
Material	Chapa de acero
Acabado	Rojo fuego RAL 3000

INFORMACION DE PEDIDO

Especifique lo siguiente al realizar el pedido:

Modelo de la Caja	
Capacidad del armario	
Cantidad	
Tipo de rociador	

Los rociadores y las llaves de instalación deberán pedirse por separado.

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08

AG FIRE SPRINKLER

AG Sprinkler ofrece una amplia selección de componentes para sistemas húmedos de rociadores automáticos. A continuación se presentan algunos de los productos AG fabricados con precisión para proteger a las personas y bienes contra los incendios a todas horas y en cualquier lugar.

- Rociadores
  - Cobertura normal
  - Cobertura Extendida
  - Almacenamiento
  - Secos
  - Accesorios
- Puestos de control
  - Húmedos
  - Secos
  - Acción previa
  - Accesorios
- Boquillas para agua pulverizada
  - Boquillas window
  - Boquillas para media velocidad
  - Boquilla para alta velocidad
  - Boquillas Hydroshield
  - Boquillas para tanques tipo seta
- Equipos de espuma
  - Depósitos
  - Proporcionadores
  - Equipos de descarga de espuma
  - Espumógenos
- Válvulas de diluvio para agua pulverizada y espuma
  - Válvulas de diluvio de clapeta
  - Válvulas de diluvio de membrana
- Monitores
  - Monitores Manuales
  - Monitores Remotos
  - Lanzas para monitores
  - Torres y Carros para monitores
- Válvulas
  - Válvulas de mariposa
  - Válvulas de compuerta
  - Válvulas de Retención
  - Válvulas de control de presión
  - Válvulas Test and Drain
  - Válvulas de mangueras e hidrantes
  - Conexiones para bomberos

Los equipos presentados en esta hoja técnica deben ser instalados de acuerdo con la última normativa pertinente de la asociación nacional de protección contra incendios (NFPA), FM Global, LPCB, VdS u otras organizaciones similares, también con la normativa gubernamental aplicable. Este documento no es vinculante. AG Fire Sprinkler se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en el documento sin previo aviso.

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08